

陕西省生态环境厅

陕环批复〔2025〕86号

陕西省生态环境厅 关于咸阳淳化 330 千伏输变电工程 环境影响报告书的批复

国网陕西省电力有限公司咸阳供电公司：

你公司《关于报批<咸阳淳化 330 千伏输变电工程环境影响报告书>的请示》（咸电发展〔2025〕46号）收悉。经我厅环境影响评价审查委员会 2025 年第 7 次会议审查同意，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该工程位于咸阳市淳化县。主要建设内容包括：（一）新建淳化 330kV 变电站：本期新建 3 台 360MVA 主变，330kV 本期出线 4 回，远期出线 9 回；110kV 本期出线 12 回，远期出线 22 回；本期每台主变低压侧配置 1 组 30MVar 并联电容器和 1 组 30MVar 动态无功补偿，新建一座有效容积为 110m³ 的事故油池。（二）新建彬长 CFB 电厂-礼泉变 I、II 回线路双 π 接入淳化变 330kV 线路工程：新建同塔双回架空线路约 2×11.9+2×12.7km，新建双回铁塔 70 基。本工程静态投资 44533 万元，工程环保投资约 137

万元，占总投资比例 0.31%。

经审查，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态环境保护措施前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制，我厅原则同意该项目的环评评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实环境保护措施，确保评价范围内敏感目标处工频电场强度、工频磁场强度、噪声符合国家相关标准的要求。

（二）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准要求，变电站环境保护目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；输电线路及沿线环境保护目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

（三）按照国家有关规定，对固体废物进行分类收集和处置。变压器废油、废旧蓄电池、废机油等危险废物应按程序向生态环境部门申报登记，并及时送交有资质单位进行处置。

（四）加强施工期环境管理并明确施工单位和工程监理单位的环境保护责任，防止工程施工造成生态破坏和噪声扰民，施工垃圾应集中堆放，并按相关规定处置，防止造成二次污染。施工结束后，及时恢复施工临时用地的原有土地功能。

(五)按照大气污染防治法相关规定,在重污染天气应急响应期间,应按照省市重污染天气应急预案和减排清单要求,停止相关施工活动。

(六)加强运行期环境监管,定期对环境敏感目标进行监测检查,确保环境安全。

(七)认真做好电磁辐射科普知识的宣传,全力维护社会稳定。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,落实各项污染防治措施。项目建成后,须按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求,依法依规公开建设项目环评信息,畅通公众参与和社会监督渠道,保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

五、环境影响报告书经批准后,项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你公司应当重新报批该项目的环境影响报告书。自环境影响报告书经批准之日起,如超过5年项目才开工建设,环境影响报告书应当报我厅重新审核。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》

的要求，咸阳市生态环境局及淳化分局负责对该项目实施事中事后监督管理。你公司在接到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告书分别送上述生态环境部门，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。



抄送：陕西省发展和改革委员会，陕西省生态环境执法总队、陕西省核与辐射安全监督站、陕西省环境调查评估中心，咸阳市生态环境局及淳化分局，国网（西安）环保技术中心有限公司。